

三種町議会運営・映像配信システム導入業務  
議場見学会 確認事項一覧表

確 認 事 項	回 答
<p>[4月13日確認]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・機器の電源について、分電盤の空き回路は使用できますか。</li><li>・庁舎内に、NTT東日本が提供する光インターネット回線はございますか。</li></ul>	<p>[4月13日回答]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・分電盤の空き回路ですが、3回路のうち2回路は別事業により使用予定があるため、今回ご提供可能なのは、1回路となります。</li><li>・あいにくですが、当該環境はございません。</li></ul>