

水質検査結果集計表（令和3年6月分）

（採水日 令和3年6月16日）

No.	水質基準項目	水質基準値	山本地域		八竜地域				琴丘地域															
			原水	浄水	原水		浄水		原水		浄水		浄水											
					浜口	鶯川	浜口	鶯川	上岩川	鹿渡本町	鯉川	上岩川	鹿渡本町	鯉川										
【水質基準項目】																								
1	一般細菌	100/ml以下	-	0	-	-	0	0	-	-	-	0	1	10										
2	大腸菌	検出されないこと	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	37.2	-	-	38.5	47.1	-	-	-	25.2	65.8	25.7										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	-	0.5	-	-	0.4	<0.3	-	-	-	0.3	<0.3	<0.3										
45	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	-	-	7.0	7.1	-	-	-	7.3	7.3	6.8										
46	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし										
47	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし										
48	色度	5度以下	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5										
49	濁度	2度以下	-	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	-	<0.2	<0.2	<0.2										
【独自検査：管理目標設定項目】																								
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
【独自検査：その他の項目】																								
1	残留塩素（採水者測定による）	0.1mg/l以上	-	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-	-	0.35	0.1	0.30										
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	0	0	-	0	0	0	-	-	-										

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「-」印は当月検査対象外です。」